

ZUK/MW/UZ/840 /18

Piekoszów 2018-11-08

Gmina Piekoszów
Ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów
USŁUGI DORADZTWA TECHNICZNEGO BINGO
Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. uzgadnia dokumentację budowlaną przebudowy bocznych odnóg ul. Jarzębinowej w Piekoszowie, pod następującymi warunkami:

1. Inwestycję Inwestor wykona zgodnie z dokumentacją budowlaną.
2. Przejścia poprzeczne sieci i przyłączy wod. – kan. pod drogą zabezpieczyć rurami osłonowymi.
3. Istniejące studnie na sieci kanalizacji sanitarnej należy wyregulować pod względem wysokości do poziomu nawierzchni.
4. Prace związane z wykonaniem przebudowy sieci w cudzych nieruchomościach należy uzyskać zgodę od ich właścicieli.
5. Przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej może wykonać jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia do wykonawstwa instalacji sanitarnych. Dokumenty potwierdzające kompetencje należy, przed rozpoczęciem robót, przedłożyć w ZUK w Piekoszowie Sp. z o. o.. Przebudowa sieci wymaga nadzoru kierownika budowy.
6. Wszelkie prace związane z zabezpieczaniem lub przebudowywaniem sieci muszą być wykonane pod nadzorem Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. i potwierdzone protokołem odbioru tych prac.
7. Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić do odbioru technicznego przez pracownika ZUK w Piekoszowie Sp. z o. o..
8. Po realizacji projektu należy w terminie do sześciu miesięcy dostarczyć do Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

PROKURENT

mgr Zbigniew Krakowiak