

Gmina Piekoszów
Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów
NIP: 9591478926, REGON: 291010599
Tel. 41 300 44 00
www.bip.piekoszow.pl

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Piekoszów”**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) (dalej jako „ustawa - PZP”), Zamawiający prosi o odpowiedź do pytań nr 28 i 31 z pisma z dnia 13 kwietnia 2021 r.:

Pytanie nr 28:

Pozycja 19 d.4 Przedmiaru robót „Oznakowanie przejść dla pieszych znakiem D-6 opartym na maszcie 8 m wraz z punktowymi elementami odblaskowymi zasilane panelami PV z baterią w zestawie” – w dokumentacji projektowej brak jest informacji o parametrach technicznych aktywnego przejścia dla pieszych. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego zawierającego parametry techniczne wszystkich elementów wchodzących w skład aktywnego przejścia dla pieszych.

Pytanie nr 31:

Dotyczy pozycji 15d.4-20d.4. Prosimy o zamieszczenie SST dotyczących oznakowania w szczególności chodzi o pozycję 19d.4

19 d.4	KNNR 6 0702-01 z.o.2.7. 9902- 01	Oznakowanie przejść dla pieszych znakiem D-6 opartym na maszcie 8 m wraz z punktowymi elementami odblaskowymi zasilane panelami PV z baterią w zestawie 1	szt.	1,00
-----------	---	---	------	------

Sprostowane odpowiedzi do ww. pytań:

Projektuje się przejście dla pieszych oznakowane znakiem aktywnym D-6 Sign Flash (komplet 2szt) z czujnikiem ruchu, znak zasilany solarnie wraz z akumulatorem. Specyfikacja Techniczna - Znak D6 SIGN FLASH Wielkość znaku 600x600 [mm], folia typ 2 Wielkość obudowy z lampami 620x820 [mm] Średnica lamp LED 100 [mm] Kolor światła pulsatorów żółty Źródło światła diody Led Barwa 591 [nm] Napięcie zasilania 12 [VDC] Pobór mocy 2,5 Watt Waga znaku 16 Kg Rodzaj zasilania słoneczne Typ akumulatora 18Ah żelowy Typ czujnika (wersja radiowa) podczerwień Panel słoneczny 45 Watt Montaż 3 uchwyty 1 szt. - słupek 60,3 mm - dł. 4,50 mb, uchwyt 1,5-2'

- II. Jednocześnie, z uwagi na powyższe sprostowanie, na podstawie 286 ust. 3 ustawy-PZP, Zamawiający dokonuje zmiany:

1) termin składania ofert – zmiana sekcji XIII pkt 3 SWZ. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 23 kwietnia 2021 r. godz. 11.00.;

- 2) termin otwarcia ofert – zmiana sekcji XIII pkt 3 SWZ. Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2021 r. godz. 11.30.;
- 3) termin związania ofertą – zmiana sekcji XI pkt 1 SWZ. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22 maja 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert.
- III.** W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy-PZP, zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.
- IV.** Zamawiający informuje, że wszelkie dokonane powyżej wyjaśnienia i zmiany SWZ stają się integralną częścią SWZ. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z umocowania
Wójta Gminy Piekoszów

Robert Kozłbek
Adwokat

