

**EKODORO** spółka z o.o.

25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel: (41) 343-23-73  
e-mail: ekodoro@internetdsl.pl

**PROJEKT BUDOWLANY**

INWESTOR: Gmina Piekoszów  
Ul. Częstochowska 66a  
26 – 065 Piekoszów  
woj. świętokrzyskie

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i nr 786 od km 0+000 do km 1+122 w m. Piekoszów, Gm Piekoszów

- projekt usunięcia kolizji – wymiana izolatorów na słupie nr 116 w istniejącej linii SN 15kV GPZ Karczówka – Gnieźdźziska – Piekoszów.

## PRZEDMIAR ROBÓT I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Kategoria obiektu budowlanego XXVI sieci:

Zakres: przebudowa skrzyżowania w stanowisku słupów nr 116 – 117.


współczynnik kategorii obiektu (k) - 8,0

współczynnik wielkości obiektu (w) - 1,0

Obiekty budowlane elektroenergetyczne posadowione są na działkach :

Obręb 13 Piekoszów, dz. 1525/5, 1550/3.

Branża: Elektryczna

PRACOWNIA PROJEKTOWA: <b>EKODORO</b> Sp. z o.o.			NR ZAŁĄCZNIKA:	
<b>KIELCE, ul. Rakowska 8d</b>				
FUNKCJA:	Tytuł, Imię i Nazwisko	NR uprawnień; specjalność	PODPIS:	DATA:
Sporządził:	inż. Andrzej Jezierski	KL – 215/89 Sieci i instalacje elektryczne		09.2020

**Egz. Nr 1**

Piekoszów wymiana izolatorów na słupie 116.AWAKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Norma 3.11

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
1	Demontaż	montaż izolatorów CPV - 45232210-7			
1KNR 5-12	1.1410-03	Zwolnienie i ponowny naciąg przewodów niez izolowanych o przekroju 70 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej 0,5	km/3 przew. km/3 przew.	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 5-12	Demontaż izolatorów wsporczych pionowych 8-20 na słupie stojącym	szt.		
d.10401-03	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 5-12	Montaż izolatorów kompozytowych wsporczych na słupie stojącym	szt.		
d.10401-03	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 13-16	Ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich do III st.czyst. przy wyjściu-m <sup>2</sup> wym stanie powierzchni B	m <sup>2</sup>	1.000	
d.10101-07	1			RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą konstrukcji stalowej.	m		
d.11512-04	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-12	Dodatek za wykonanie oboszczenia 1 st. elektrycznej przy przekroju przewodów do 70 mm <sup>2</sup>	skrzyż.		
d.10502-05	1		skrzyż.	1.000	
				RAZEM	1.000

Piekoszów wymiana izolatorów na słupie 116.AWZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Norma 3.11

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.0700		0.0700			
2	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.0000		1.0000			
3	farba chlorokauczukowa	dm <sup>3</sup>	1.0000		1.0000			
4	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	1.0000		1.0000			
5	papier ścierny	ark	0.2000		0.2000			
6	izolator liniowy kompozytowy wsporczy SDI84.1M24	szt	6.2400		6.2400			
7	złączka śrubowo-kabłąkowa typ NK	szt	4.7900		4.7900			
8	złączka pellicowa śrubowa typ NK	szt	4.2900		4.2900			
9	zaczep odgałęźny śrubowy typ NK	szt	4.4600		4.4600			
10	przewód stalowo-aluminiowy AFL-6 70	m	10.0000		10.0000			
11	materiały pomocnicze	zl						
							RAZEM	

Słownie: