



LEGENDA:

1. rura PE100 SDR11 dn110
2. tuleja kołnierzowa dn110 PE100
3. kołnierz stalowy do tulei kołnierzowej dn110
4. króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100, L=0,4m
5. króciec jednołożnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100, L=0,4m
6. przejście szczelne
7. kołnierz do rur żeliwnych z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100
8. zasuw DN100mm z żeliwa sferoidalnego
9. kompensator żeliwny DN100mm
10. zwężka dwukołnierzowa DN100/65mm
11. króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100mm, L=0,2m
12. opaska uniwersalna z gwintem wewnętrznym DN100/DN25mm
13. Redukcja GW-GZ DN25/DN15mm
14. czujnik ciśnienia
15. wodomierz ultradźwiękowy DN65mm
16. obudowa teleskopowa do zasuw z PE lub PP
17. żeliwna skrzynka do zasuw
18. beton B15
19. piasek stabilizowany cementem (1:16)
20. właz żeliwny kanałowy typu ciężkiego D-400 Ø600mm
21. stopnie złączowe z prętów stalowych Ø30mm ocynkowane ogniowo lub zabezpieczone antykorozyjnie farbą chlorokauczkową podkładową oraz farbą nawierzchniową
22. wgłębienie na wodę (min. 25cmx25cmx20cm)
23. kręgi betonowe prefabrykowane Ø1500mm
24. płyta żelbetowa pod właz
25. cegła kanalizacyjna P25 wg PN-B-12037 na zaprawie M-10
26. zaprawa cementowa M-10



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszów;
tel./fax. (041) 30 61 012;
e-mail: zuk@piekoszow.pl

OBIEKT:		SIEĆ WODOCIĄGOWA - I ETAP	
ADRES INWESTYCJI:		DZ. NR 644/6, 653/3 OBRĘB 0013 PIEKOSZÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:			SKALA:
Studnia wodomierzowa			1:20
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Urszula Lamch-Kołacz	KI-115/94		4
SPRAWDZAJĄCY:			DATA:
mgr inż. Maria Szczurek	KI-259/89/94		04.2022