



Uwagi:

1. W studni wodomierzowej zabudować zawór antyskażeniowy typ EA
2. Do połączenia studzienki z instalacją Ø40 PE zastosować złączkę redukcyjną 40x32.
3. W terenach silnie nawodnionych dodatkowo, pod pokrywę, zastosować uszczelkę UP.



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54 a, 26-065 Piekoszów;
tel./fax. (041) 30 61 012;
e-mail: zuk@piekoszow.pl

OBIEKT: PRZYŁĄCZE WODY NA DZ. NR 645 W PIEKOSZOWIE

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR 644/6, 645 OBRĘB 0013 PIEKOSZÓW, GM. PIEKOSZÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Studzienka wodomierzowa Ø600

SKALA:
1:20

PROJEKTANT:
mgr inż. Urszula Lamch-Kolacz

UPRAWNIENIA:
KI-115/94

PODPIS:

NR RYSUNKU:
3

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Maria Szczurek

KI-259/89/94

DATA:
04.2022