

Piekoszów, dnia 25 października 2022 r.



**Zamawiający:**

Gmina Piekoszów  
ul. Częstochowska 66a  
26-065 Piekoszów  
Znak postępowania IRO.271.2.27.2022.ESz

Nazwa postępowania: „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I

**Do Wszystkich Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w ustawowym terminie, udziela wyjaśnień treści SWZ w poniższym zakresie:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia:

Jaką stolarkę drzwiową zewnętrzną należy przyjąć do wyceny? Czy zgodnie z przedmiarem poz. 93 do 96 z kształtowników aluminiowych czy zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno-budowlanym drzwi stalowe?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi zewnętrzne należy wykonać z aluminium, pozostałe parametry stolarki zgodnie z projektem.

Z uwagi na fakt, że dokonane wyjaśnienie treści SWZ nie jest istotne dla sporządzenia oferty oraz nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający nie przedłuży termin składania ofert w postępowaniu.

Niniejsze wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz dodatkowo na stronie: [www.bip.piekoszow.pl](http://www.bip.piekoszow.pl).

Z upoważnienia Wójta  
adw. Dawid Grysztar